

LÄMMITYSTAPA: Maalämpö 38 kW
Aurinkokeräimet 15 kW
LÄMMÖNJAKO: Lattialämmitys

Vatselankatu 9

Raportti ID: **Vatselankatu9-Sähkönkulutus 2010**

Päiväys: **21.1.2011**

Kuvaus: **LJH sähkönkulutus kulutus 2010**

Aika: **11:34:47**

Lämmitysmuoto:	Maalämpöpumput
Kiinteistötyyppi:	Asuintalo
Rakennustilavuus:	3050 m3
Asuntomäärä:	18 kpl
Rakennusvuosi:	2007

sähkön hinta:	0,00 €/kWh
Perusmaksu:	0 €/kk
Lkv-kulutus:	0 kWh/kk
Tavoitekulutus:	30 kWh/Rm3,a

Vuosi 2010 Kuukausi	Toteutunut kulutus kWh	Normalisoitu kulutus			Astepäiväluku		Ominais- kulutus kWh/Rm3	Kustan- nukset €
		Kuluva kWh	Tavoite kWh	Poikkema %	Kuluva °C d	Normaali °C d		
Tammikuu	6309,8	4930	5830	-15 %	854	667,3	1,6	0 €
Helmikuu	5360,6	4684	5205	-10 %	715	624,7	1,5	0 €
Maaliskuu	4447,8	4291	4730	-9 %	603	581,8	1,4	0 €
Huhtikuu	3372,0	3444	4089	-16 %	391	399,3	1,1	0 €
Toukokuu	2632,6	2737	3411	-20 %	164	170,5	0,9	0 €
Kesäkuu	1671,4	1671	560	198 %	19	19,2	0,5	0 €
Heinäkuu	1379,6	1380	522	164 %	4	4	0,5	0 €
Elokuu	1630,0	1493	1627	-8 %	25	22,9	0,5	0 €
Syyskuu	2490,6	3242	4211	-23 %	131	170,5	1,1	0 €
Lokakuu	3967,8	3749	3278	14 %	372	351,5	1,2	0 €
Marraskuu	5100,2	4325	5019	-14 %	576	488,4	1,4	0 €
Joulukuu	6567,4	5016	4981	1 %	801	611,8	1,6	0 €
Yhteensä	44929,8	40961	43463	-6 %	4655	4111,9	13,4	0 €

Normaalia kylmempi vuosi!

